

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI dell'I.P.A.B.  
LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani per il periodo dal 01.03.2021  
al 29.02.2024 CIG 8446147CFC  
Quesiti – Aggiornamento del 09.10.2020**

**N°1:** Si chiedono le seguenti informazioni tecniche:

- Via Baratto
  - sono indicati 191 moduli generici cosa intendete?
  - è possibile avere oltre ai sensori indicati il dettaglio dei dispositivi presenti, serrande, elettromagneti, sirene, targhe ottico acustiche, pulsanti
  
- Via Camin
  - è possibile avere oltre ai sensori indicati il dettaglio dei dispositivi presenti, serrande, elettromagneti, sirene, targhe ottico acustiche, pulsanti
  
- Via Valbella
  - è possibile avere oltre ai sensori indicati il dettaglio dei dispositivi presenti, serrande, elettromagneti, sirene, targhe ottico acustiche, pulsanti

**Risposta:**

I moduli sono sia in ingresso che in uscita.

Per moduli di ingresso, presenti, si intendono quelli che inviano segnali alla centrale mentre per i moduli in uscita si fa riferimento a quelli che attivano delle funzioni in base allo stato della centrale.

Presso la Sede di Via Baratto - oltre ai sensori indicati - vi sono i seguenti dispositivi:

- n. 101 Serrande
  
- n. 3 Sirene grandi esterne
  
- n. 48 Targhe ottico acustico

Presso la Casa Albergo di Via Camin sono presenti i seguenti dispositivi:

- n. 2 Centrali
  
- n. 5 Pulsanti
  
- n. 5 Targhe ottico acustico

Presso la Sede di Via Valbella - oltre ai sensori indicati - vi sono i seguenti dispositivi:

- n. 73 Serrande

- n. 1 Sirena grande esterna
- n. 4 Targhe ottico acustico
- n. 15 Sirene piccole nei reparti

Si allegano a completamento delle informazioni richieste i dati contenuti nei programmi delle centrali.

**N°2:** Nella base d'asta di 21.270,00 € sono già incluse le 300 ore stimate di manutenzione straordinaria oppure la base d'asta include solo i controlli/verifiche semestrali e le 300 ore sono quotate a parte?

**Risposta:**

Nella base d'asta, non superabile, sono da includere anche le 300 ore stimate di manutenzione straordinaria come indicato alla voce "Costo orario per intervento tecnico specializzato con dotazione di adeguata attrezzatura in orario feriale in orario normale (8.00-18.00) comprensivo di viaggio, chiamata, trasferta e costo al Km per interventi di manutenzione straordinaria impianti rilevazione incendi" dell'allegato 4 del Preventivo economico con il relativo chiarimento pubblicato nel sito il 05/10/2020.

Si richiama, altresì, il relativo chiarimento pubblicato nel sito il 05/10/2020.

Prot. 3131

**IL SEGRETARIO DIRETTORE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Dott. Marco Peruffo\***

\*ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993

